



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 16/073412/79

г. Бийск, ул. Советская, 78.
(место выдачи предписания)

«19» марта 2019г.
(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение плановой проверки Переваловой Светланой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности: Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» Зонального района Алтайского края; адрес места нахождения юридического лица - Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, д.16; ОГРН 1022202916922.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком»;*

2. п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» согласно которого – *«В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С;- в помещениях для занятий хореографией,*

спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С;- в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °С;- в душевых - 24 - 26 °С. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами»;

3. п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«В помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с»;*

4. п.5.1., п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которых – *«Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами:- в спортивных залах (на полу) - не менее 200 лк».*

5. п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня».*

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

предписываю в срок: 29.04.2020 (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» выполнить внутреннюю отделку в следующих помещениях: в спортивном зале на первом этаже, в раздевальных для мальчиков и девочек, в душевой для мальчиков, в помещении для хранения спортивного инвентаря- устранить дефекты пола; устранить дефекты покрытия потолка- в спортивном зале на первом этаже, в раздевальных для мальчиков и девочек, рекреации на 2 этаже; устранить дефекты покрытия стен- в душевой для мальчиков, в раздевальной при душевой для мальчиков, в туалетном помещении для девочек, в рекреации на втором этаже в соответствии с требованиями п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» обеспечить параметры микроклимата по температуре душевой в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» обеспечить параметры микроклимата по влажности в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».